



**Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba**

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
Tel. 0258-834087, 0358-401312/3 Fax. 0258-834493
www.apaalba.ro
E-mail: office@apaalba.ro
CUI: RO1755482 Registrul comerțului JO1/36/1999
Cont: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



Nr. 96 / 05.02.2019

Catre,

SC CATALIN TRANS SRL

Str. Transilvaniei, nr.109, bl. I2, ap.6, Aiud, jud. Alba

Ca urmare a cererii dvs. nr. 96 din 07.01.2019 pentru emiterea avizului de amplasament pentru obiectivul „INTOCMIRE DOCUMENTATIE PUZ PENTRU: ZONA DE SERVICII SI COMERT” situat in localitatea Aiud, Str. T. Vladimirescu, nr. 100 B, nr. CF 92208, va facem cunoscut faptul ca pe amplasamentul studiat SC APA CTTA SA detine in exploatare conducta de aductiune apa potabila PREMO DN 600 mm (pozitionata conform planului anexat) si va comunicam avizul nostru favorabil.

Prin prezentul aviz tehnic, beneficiarul avizului se obliga:

- Ca la amplasarea constructiilor sa respecte distanta minima de 10 m fata de generatoarele exterioare ale conductei de aductiune;
- Sa nu realizeze platforme betonate sau imprejmuiiri cu fundatii din beton la o distanta mai mica de 3 m de la generatoarele exterioare ale conductei de aductiune;
- Ca pe suprafata cu restrictie de construire (3 m de o parte si de alta de la generatoarele exterioare ale conductei de aductiune) sa nu amplaseze ulterior nici o alta constructie si sa nu depoziteze niciun fel de materiale care ar putea obstructiona sau ingreuna accesul SC APA CTTA SA in caz de avarie la conducta de aductiune.

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii.

**SC APA CTTA SA ALBA VA PUTEA INTERVENI IN CAZ DE AVARII LA
ADUCTIUNEA DE APA POTABILA SITUATA PE AMPLASAMENTUL STUDIAT, NEFIIND
RESPONSABILA DE EVENTUALELE PAGUBE PRODUSE IN ASTFEL DE SITUATII.**

Director general,
Ing. Cornel Stefan Bardan



	Nume si prenume	Functia	Semnatura	Data	Nr. pag.
Intocmit	Ing. Mihai Rotar	Administrator Solutie GIS		02/05/2019	1
Verificat	Ing. Marius Monea	Sef Birou GIS		02/05/2019	
Avizat	Ing. Gheorghe Hategan	Director Tehnic		02/05/2019	