

## **S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L.**

Alba Iulia, Str. Bucovinei Nr.4A, județul Alba  
J01/500/2008  
Cod unic 23704889  
Tel/Fax: 0258/813426  
Mobil **0742/422950**

## **STUDIU GEOTEHNIC**

privind condițiile geomorfologice și de fundare pe amplasament:

### **ELABORARE PUZ**

### **ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERT (P+1E<sub>P</sub>)**

**Str. T. Vladimirescu nr. 100B (DN1)**

**Municipiul AIUD**

Faza: SG.

### **CAP. I – TEMA**

Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit la cererea beneficiarului S.C. CĂTĂLIN TRANS S.R.L. și a proiectantului general S.C. B.P. BUDUŞAN S.R.L. care solicită stabilirea condițiilor geomorfologice și de fundare pe amplasament ELABORARE PUZ – ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERT (P+1E<sub>P</sub>)Str. T. Vladimirescu nr. 100B (DN1) Municipiul AIUD.

La baza elaborării studiului geotehnic au stat:

- observațiile directe pe teren și prevederile **Normativ NP 074/2014**;
- planul de încadrare în zonă și planul de situație cu amplasarea obiectivului proiectat furnizate de către beneficiar și proiectantul general;
- unele elemente referitoare la construcția proiectată furnizate de către beneficiar și proiectantul general:

- regim de înălțime (P+1E<sub>P</sub>);
- structura de rezistență structură metalică și închideri cu panouri termoizolante.
- fundații izolate sub stâlpi și grinzi de fundare;
- cota  $\pm 0,00$  stabilită de proiectantul general în funcție de sistematizarea amplasamentului propus (amenajare platformă)

### **CAP. II – DATE GENERALE**

#### **II.1. – Amplasament**

Suprafața de teren cercetată și destinată amplasării obiectivului proiectat este situată în perimetru intravilan al Municipiului Aiud, pe str. T. Vladimirescu nr. 100B (pe partea stângă a DN1 ALBA IULIA-AIUD).

Terenul cercetat și amplasarea pe acesta a obiectivului proiectat, poate fi urmărit pe planul de situație, scara 1 : 500, anexat documentației.

## **II.2. – Morfologia terenului**

Din punct de vedere geomorfologic perimetru propus se încadrează în zona de luncă bine individualizată cu o dezvoltare largă pe malul drept al râului Mureş.

Terenul se prezintă orizontal folosit actual drept arător. Observațiile directe în teren nu au identificat forme sau urme de degradare prin alunecare.

Lucrările de sistematizare verticală proiectate vor asigura un drenaj corect al apelor pluviale din zonă.

## **II.3. - Geologia regiunii**

Municipiul Aiud, inclusiv terenul cercetat, se situează la limita sud-vestică a marii unități geotectonice denumită Bazinul (Depresiunea) Transilvaniei. Aceasta a luat naștere în timpul mișcărilor geotectonice din faza laramică (sfârșitul mezozoicului) având ca urmare prăbușirea fundamentului din interiorul arcului carpatic. În timpul neozoicului bazinul funcționează ca o zonă de subsidență care permite acumularea unei serii sedimentare groase cu o constituție litologică relativ uniformă. Subasmentul de suprafață este constituit din depozite neogen superioare (argile marnoase, nisipuri gresificate).

Perioada cuaternară își aduce aportul prin depunerea - discordantă - a sedimentelor aluvio-deluvio-proluviale cu o granuloclasare verticală de la bolovanișuri și pietrișuri (în bază) până la nisipuri prafuri și argile - la partea superioară a depozitelor de terasă. De menționat activitatea antropică prin interceptarea în diverse lucrări de sistematizare a unor umpluturi heterogene de grosimi variabile.

## **II.4. - Hidrografia și hidrogeologia zonei**

Principalul curs de apă din zonă este râul Mureş care curge la nord-est de Municipiul Aiud drenând toate apele din regiune prin intermediul principalului său afluent pe dreapta pârâul Aiudului.

În zona de luncă și terasă inferioară apa subterană ca pânză freatică cu nivel liber, poate fi interceptată la adâncimi variabile în funcție de grosimea depozitelor aluvionare de granulozitate fină ce parazitează la partea superioară aluviunile grosiere de pietriș cu nisip și bolovaniș cu un puternic caracter ascensional.

Măsurătorile efectuate asupra nivelului interceptat al pânzei freatici în forajele geotehnice executate indică adâncimi de 3,70–3,90m de la nivelul terenului natural și se stabilizează în jurul cotei – 3,50m influențat de regimul pluviometric local și de nivelul hidrostatic al râului Mureş.

## **II.5. - Seismicitatea**

Conform prevederilor Codului P<sub>100-1/2013</sub> privind zonarea teritoriului perimetru cercetat se înscrie din punct de vedere al valorilor de vârf ale accelerării terenului cu valori  $a_g = 0,10_g$  și  $T_c = 0,7\text{sec}$ .

## **II.6. - Adâncimea de îngheț**

Conform STAS 6054/84 adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 0,80 – 0,90m de la nivelul terenului natural sau sistematizat.

## CAP. III - STRATIFICAȚIA TERENULUI

Pentru identificarea stratificației terenului pe amplasamentul propus, au fost luate în considerare datele geotehnice furnizate de lucrările de teren executate anterior în zonele adiacente, pentru proiectarea altor obiective ce au pus în evidență următoarea succesiune de straturi:

- în suprafață –sol vegetal cafeniu argilos cu o grosime de 0,70–0,80m;
- urmează – un pachet de strate argiloase prăfoase constituite din argile prăfoase – nisipoase cafenii consistent – vârtoase cu rar pietriș sub formă de lentile cu grosimi de 0,50–0,70m.
- Urmează în adâncime nisipuri argiloase cafenii uneori cu carbonați plastic consistente cu grosimi de 0,70–1,10m.
- Trecerea la aluviunile detritice grosiere de nisip cu pietriș se face prin lentile de nisipuri uniforme mijlocii cu îndesare medie inundat.

## CAP. IV - CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Având în vedere stratificația generală a terenului și proprietățile fizico-mecanice ale straturilor; ținând seama de regimul de înălțime al construcției (de celealte date puse la dispoziție de proiectantul general) de prevederile Normativ NP 112–2014 recomandăm următoarele:

### CONDITII DE FUNDARE

- **strat de fundare :** argilă prăfoasă – nisipoasă cafenie plastic consistent – vârtoasă cu elemente de pietriș;
- **adâncimea minimă de fundare:**  
 $Df_{min} = - 0,90 - 1,00m$  de la nivelul terenului natural ce asigură adâncimea minimă de îngheț conform STAS 6054/84 și o încastrare minimă de 0,20m în terenul de fundare recomandat;
- **presiunea conventională** calculată în conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85, anexa B, pentru fundații cu lățimea tălpiei  $B = 1,00m$  și adâncimea de fundare  $Df = -2,00m$  de la nivelul terenului natural :  
$$P_{conv} \text{ (de bază)} = 290kPa$$

Pentru alte lățimi ale tălpiei sau alte adâncimi de fundare, presiunea conventională va fi corectată în conformitate cu anexa D;

\* \* \*

În afara recomandărilor anterioare, la proiectare și execuție se va mai ține seama și de următoarele:

➤ În vederea stabilirii exigențelor proiectării geotehnice conform Normativului NP 074/2014 construcția propusă se încadrează astfel:

Condiții de teren	Terenuri bune	Punctaj: 2 puncte
Apa subterană	Fără epuismente	Punctaj: 1 puncte

Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	Punctaj: 3 puncte
Vecinătăți	Fără riscuri	Punctaj: 1 puncte
Seismicitatea	$A_g = 0,10_g$	Punctaj: 1 puncte
Punctaj total: 8 puncte		

**Categoria geotehnică 1** include lucrările pentru care este posibil să se admită că exigențele fundamentale vor fi satisfăcute folosind experiența dobândită și investigațiile tehnice calitative și pentru care riscurile pentru bunuri și persoane sunt neglijabile.

Nr. crt.	Riscul geotehnic		Categoria geotehnică
	Tip	Limite punctaj	
1	<b>Redus</b>	6 ... 9	1
2	Moderat	10 ... 14	2
3	Major	15 ... 21	3

- Lucrările de sistematizare verticală proiectate vor asigura un drenaj corespunzător al apelor pluviale din zonă.
- Orice nepotrivire s-ar constata la execuție privind natura terenului de fundare la cotele din proiect , va fi adusă la cunoștința geologului pentru examinare și avizare în consecință.
- Cu ocazia executării săpăturilor pentru fundații și anume imediat înainte de turnarea betoanelor, se vor chama la fața locului geologul și proiectantul de rezistență pentru verificarea terenului de fundare și avizarea turnării betoanelor.
- Prezentul studiu geotehnic furnizează datele geotehnice proiectantului general numai pentru obiectivul menționat mai sus. Prezenta documentație nu poate fi reprodusă, sau adaptată integral sau parțial pentru proiectarea altor obiective adiacente.

## ÎNTOCMIT

geolog Valentin Pântea

