



Nr.442 / 28.01.2019

Catre,

ONET CORNEL SI ONET MARINELA
Str. Stadionului, nr.10, Aiud, jud. Alba

Ca urmare a cererii dvs. nr. 442 din 18.01.2019 pentru emiterea avizului de amplasament pentru obiectivul „PUZ – Zona de locuit” situat in localitatea Aiud, Str. Gh. Doja, nr. FN, nr. CF 91806, 75785, 75784, 75649, 75643 si 76055 va facem cunoscut faptul ca pe amplasamentul studiat SC APA CTTA SA detine in exploatare conducta de aductiune apa potabila OI DN 400 mm (pozitionata conform planului anexat) si va comunicam avizul nostru favorabil.


Prin prezentul aviz tehnic, beneficiarul avizului se obliga:

- Ca la amplasarea constructiilor sa respecte distanta minima de 5 m fata de generatoarele exterioare ale conductei de aductiune;
- Sa nu realizeze platforme betonate sau imprejmuiuri cu fundatii din beton la o distanta mai mica de 3 m de la generatoarele exterioare ale conductei de aductiune;
- Ca pe suprafata cu restrictie de construire (3 m de o parte si de alta de la generatoarele exterioare ale conductei de aductiune) sa nu amplaseze ulterior nici o alta constructie si sa nu depoziteze niciun fel de materiale care ar putea obstructiona sau ingreuna accesul SC APA CTTA SA in caz de avarie la conducta de aductiune.

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii.

SC APA CTTA SA ALBA VA PUTEA INTERVENI IN CAZ DE AVARII LA ADUCTIUNEA DE APA POTABILA SITUATA PE AMPLASAMENTUL STUDIAT, NEFIIND RESPONSABILA DE EVENTUALELE PAGUBE PRODUSE IN ASTFEL DE SITUATII.

Director general,
Ing. Cornel Stefan Bardan



	Nume si prenume	Funcția	Semnatura	Data	Nr. pag.
Intocmit	Ing. Mihai Rotar	Administrator Solutie GIS		28/01/2019	1
Verificat	Ing. Marius Monea	Sef Birou GIS		28/01/2019	
Avizat	Ing. Gheorghe Hategan	Director Tehnic		28/01/2019	